



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 1

об административном правонарушении

«11» января 2016 г.

дата составления протокола

430011, Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Полежаева, каб. 7

место составления протокола

Государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора Заликов Рамиль Камильевич
должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) электроустановок административных, бытовых, хозяйственных зданий, кабельных линий электропередачи

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения
расположенных по адресу: 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Евсеева, 1 А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Евсеева, 1 Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 17Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 Б корп. 1; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Чкалова, 1А

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсеева» (МОРДГПИ).

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «11» января 2016г. в «10» часов «00» минут в области энергетической безопасности,

а именно: с 14.12.2015г. на основании распоряжения № пр-2878/15 от 18.11.2015г. в отношении «МОРДГПИ», проведена плановая выездная проверка с целью соблюдения требований энергетической безопасности. В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России от 13.01.03г. №6, зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.03г., «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261, «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204;

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

1. Отсутствует схема электроснабжения составленная по организации в целом. Нарушение п.1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России от 13.01.03г. №6 зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП)
2. Отсутствует утвержденный руководителем перечень необходимой технической документации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
3. Отсутствуют списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды которым даны права допускающего, производителя работ. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП

4. Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
5. Не составлен перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
6. Не назначен распоряжением руководителя работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности. Нарушение п.1.4.4. ПТЭЭП
7. Не составлен перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала которым необходимо иметь соответствующую (II и выше) группу по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
8. Отсутствует утверждённый руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
9. Отсутствуют графики проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ППР) основного оборудования электроустановок. Нарушение п.1.6.3. ПТЭЭП
10. Не назначен работник ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261(далее ИПП и ИСЗ)
11. Отсутствуют записи в журнале учета и содержания средств защиты. Нарушение п.1.4.3., приложение №1 ИПП и ИСЗ.
12. Отсутствует перечень электрозащитных средств во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.1.2.3., п. 1.3.9. ИПП и ИСЗ.
13. Не назначен ответственный работник (имеющий группу III) для поддержания исправного состояния переносного электроинструмента. Нарушение п.3.5.10. ПТЭЭП
14. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств находящегося в эксплуатации основного электрооборудования. Нарушение п.2.7.15. ПТЭЭП
15. Отсутствует кабельный журнал. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
16. Отсутствует однолинейная схема первичных электрических соединений ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
17. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.2.2.16. ПТЭЭП
18. Наличие посторонних предметов в ВРУ-0,4 кВ общежития №2. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.23 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204(далее ПУЭ)
19. Неудовлетворительное состояние контактов вводного рубильника распределительного щита ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
20. Отсутствует дверная ручка на двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
21. На двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП
22. С внутренней стороны (на дверцах) ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не выполнены надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП

23. Автоматические выключатели в помещении кухни общежития №2 не закрыты кожухами. Нарушение п.2.2.4. ПТЭЭП
24. Кабели, отходящие от ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения и наименования линии (адрес). Нарушение п.2.4.5. ПТЭЭП
25. Не исправно освещение в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.12.16. ПТЭЭП
26. Не уплотнены места выхода кабелей в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.2.3. ПТЭЭП
27. Частично провален пол в помещении ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
28. Расстояние от панели ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №4 до труб отопления не соответствует установленным нормам. Нарушение п. 7.1.28. ПУЭ

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):
(нужное подчеркнуть)

Фамилия Букин Имя Сергей Отчество Викторович

Место работы, должность проректор по АХР и строительству МОРДГПИ

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 22.02.1961, место рождения г. Саранск, Республики
число, месяц, год Мордовия

Документ, удостоверяющий личность паспорт 8905 971166, выдан Отделом внутренних дел
Пролетарского района Республики Мордовия от 10.11.2006 г.

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) г. Саранск, ул. Победы, д.1, кв. 87

Семейное положение, кол-во иждивенцев иждивенцев нет Ежемесячный доход

Ранее к административной ответственности по статье 9.11 Кодекса не привлекался
не привлекался; привлекался, когда

Русским языком владеет
владеет; не владеет

Указанные сведения подтверждаю Букин С.В. 11.01.2016г.
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

Букин С.В., 11.01.2016г.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности
руководителя, телефон

Ранее к административной ответственности

не привлекался; привлекался, когда

Протокол составлен в присутствии
защитника (адвоката), представителя
(нужное подчеркнуть)

фамилия, инициалы, место работы, должность

для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

1.

ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность

наименование, серия, номер, кем и когда выдан

2.

для юр. лица – полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности
руководителя

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные
ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса

подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

Букин С.В.- проректор по АХР и строительству МОРДГПИ, 11.01.2016г.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу

Букин С.В.- проректор по АХР и строительству МОРДГПИ, 11.01.2016г.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Проректор по АХР и строительству МОРДГПИ

Букин Сергей Викторович

11.01.2016г.

фамилия, инициалы, подпись физического лица дата законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора
по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Заликов Рамиль Камильевич

должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица составившего протокол,

Протокол подписать отказался

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, отказавшегося подписать протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

2. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Распоряжение на проведение проверки пр-2878/15 от 18.11.2015г.

(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт проверки, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности,

2. Акт проверки от 22.12.2015г. №пр-2878/15/А/15

доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

3. выписка из приказа от 05.12.2012г. №1312-к о назначении на должность

4. должностная инструкция.

Копию протокола об административном правонарушении получил _____

подпись, фамилия, инициалы

Букин С.В. «11» января 2016г.



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребенниковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове лиц, являющихся участниками производства по делу
об административном правонарушении**

Город Саранск, ул. Полежаева, 171, к.6 11 января 20 16 г.
(место составления) (дата составления)

Зам. начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора Селюков Сергей Александрович
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего определение)

рассмотрев протокол №1 от 11.01.2016г. и другие материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении Букина Сергея Викторовича – проректора по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ)

(указать лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

в связи в результате плановой проверки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Студенческая 11А, согласно распоряжения от 18.11.2015г. №пр-2878/15

(изложить краткие обстоятельства правонарушения: дата и время обнаружения, суть правонарушения)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) « 11 » января 2016г. в « 10 » часов « 00 » минут в области энергетической безопасности:

1. Отсутствует схема электроснабжения составленная по организации в целом. Нарушение п.1.8.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России от 13.01.03г. №6 зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП)
2. Отсутствует утвержденный руководителем перечень необходимой технической документации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
3. Отсутствуют списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды которым даны права допускающего, производителя работ. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
4. Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
5. Не составлен перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
6. Не назначен распоряжением руководителя работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности. Нарушение п.1.4.4. ПТЭЭП
7. Не составлен перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала

которым необходимо иметь соответствующую (II и выше) группу по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП

8. Отсутствует утверждённый руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
9. Отсутствуют графики проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ППР) основного оборудования электроустановок. Нарушение п.1.6.3. ПТЭЭП
10. Не назначен работник ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261(далее ИПП и ИСЗ)
11. Отсутствуют записи в журнале учета и содержания средств защиты. Нарушение п.1.4.3., приложение №1 ИПП и ИСЗ.
12. Отсутствует перечень электрозащитных средств во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.1.2.3., п. 1.3.9. ИПП и ИСЗ.
13. Не назначен ответственный работник (имеющий группу III) для поддержания исправного состояния переносного электроинструмента. Нарушение п.3.5.10. ПТЭЭП
14. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств находящегося в эксплуатации основного электрооборудования. Нарушение п.2.7.15. ПТЭЭП
15. Отсутствует кабельный журнал. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
16. Отсутствует однолинейная схема первичных электрических соединений ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
17. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.2.2.16. ПТЭЭП
18. Наличие посторонних предметов в ВРУ-0,4 кВ общежития №2. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.23 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204(далее ПУЭ)
19. Неудовлетворительное состояние контактов вводного рубильника распределительного щита ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
20. Отсутствует дверная ручка на двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
21. На двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП
22. С внутренней стороны (на дверцах) ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не выполнены надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП
23. Автоматические выключатели в помещении кухни общежития №2 не закрыты кожухами. Нарушение п.2.2.4. ПТЭЭП
24. Кабели, отходящие от ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения и наименования линии (адрес). Нарушение п.2.4.5. ПТЭЭП
25. Не исправно освещение в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.12.16. ПТЭЭП

26. Не уплотнены места выхода кабелей в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.2.3. ПТЭЭП
27. Частично провален пол в помещении ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
28. Расстояние от панели ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №4 до труб отопления не соответствует установленным нормам. Нарушение п. 7.1.28. ПУЭ

(указать положение правил, инструкций и нормативного акта, предусматривающее административную ответственность)

В соответствии со статьей 9.11, пунктом 2 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Вызвать лиц, указанных в статье 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Букина Сергея Викторовича – проректора по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ)
(указать наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

2. Направить / вручить копию определения _____
(указать, кому, ФИО, процессуальное положение)

Зам. начальника
территориального отдела
технологического и энергетического
надзора по Республике Мордовия

(должность лица, вынесшего определение)

(подпись)

С.А. Селоков

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего определения получил “ 11 ” января 20 16 г.

(подпись)

С.В. Букин

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего определения выслана почтой

(дата отправки) (подпись и ФИО направившего)

Адрес: _____

Кому: _____



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

«11» января 2016г.

дата составления

Республика Мордовия,

г.Саранск, ул. Полетаева 171, к.6

место составления

Дело № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении

Зам. начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора Селюков Сергей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрел протокол об административном правонарушении от 11.01.2016г. №1,

(протокол, постановление №, дата составления)

поступивший (шее) от Заликова Рамиля Камильевича государственного инспектора территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность лица составившего протокол)

по делу об административном правонарушении по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Букина Сергея Викторовича – проректора по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ), расположенного по адресу 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11А ; адрес места жительства – г. Саранск, ул. Победы, д.1, кв. 87

(для физического лица – Ф.И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места жительства;

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации, ИНН, адрес места жительства, телефон;

для юридического лица – полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)

Рассмотрение дела относится к компетенции Волжско-Окского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, а также производство по делу, не имеется, материалы оформлены правильно, лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении с материалами дела ознакомлено. Протокол и другие материалы дела направлены с соблюдением требований, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании ст. 29.4, 23.30, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Протокол об административном правонарушении от 11.01.2016г. № 1 в отношении Букина Сергея Викторовича – проректора по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ)

(фамилия, имя, отчество, должность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, наименование юр. лица)

по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и другие материалы дела принять к рассмотрению.

2. Назначить рассмотрение дела на «12» января 2016г. в 10 часов 00 минут

по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 171, к.6

3. Представить на рассмотрение документы: паспорт, приказ о назначении на должность, должностную инструкцию

(указать какие документы необходимо представить лицу, в отношении которого составлен протокол, для рассмотрения дела: паспорт, доверенность, приказ о назначении на должность, должностная инструкция, свидетельство о гос. регистрации в качестве предпринимателя и пр.)

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства лично либо через уполномоченного представителя с доверенностью, заявлять ходатайства (в том числе о рассмотрении дела без Вашего участия), отводы, обжаловать постановление по делу, пользоваться юридической помощью защитника.

Зам. начальника
территориального отдела
технологического и энергетического
надзора по Республике Мордовия

Селюков С.А.

(должность)

(подпись, штамп)

(фамилия, инициалы)

Копию определения получил Букин С.В.
(подпись, Ф.И.О. лица, получившего определение)

"11" января 2016г.

Копия определения направлена заказным письмом с уведомлением о вручении "___" "___" 201__ г.



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
о назначении административного наказания**

"12" января 2016 г.
(дата рассмотрения)

г.Саранск, ул.Полежаева д.171, к.6
(место рассмотрения)

Я, зам. начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора Селоков Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Букина Сергея Викторовича

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Фамилия Букин Имя Сергей Отчество Викторович

Место работы, должность Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ), проректор по АХР и строительству, приказ 1312-к/пу от 05.12.2012г.

Дата рождения 22.02.1961, место рождения Республика Мордовия, г.Саранск

Документ, удостоверяющий личность паспорт 8905 971166, выдан Отделом внутренних дел Пролетарского района Республики Мордовия от 10.11.2006 г.

Адрес места жительства (регистрации) Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д.1, кв. 87

Семейное положение, кол-во иждивенцев женат,

Русским языком владеет

1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения

2. Для юридических лиц, полное наименование, адрес места нахождения

и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, законный представитель,

иные сведения

при участии

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия

(устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

(подпись)

С.В. Букин

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

11 января 2016 г. в ходе плановой проверки, проводимой согласно распоряжения № пр-2878/15 от 18.11.2015 в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МОРДГПИ), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11А, при эксплуатации электроустановок административных, бытовых, хозяйственных зданий, кабельных линий электропередачи, расположенных по адресу: 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Евсевьева, 1 А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Евсевьева, 1 Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13А; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 17Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 Б; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 Б корп. 1; 430007, РМ, г. Саранск, ул. Чкалова, 1А, выявлены следующие нарушения «Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13.01.03г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (ПТЭЭП), «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261, «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204, а именно:

1. Отсутствует схема электроснабжения составленная по организации в целом. Нарушение п.1.8.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России от 13.01.03г. №6 зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП)
2. Отсутствует утверждённый руководителем перечень необходимой технической документации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
3. Отсутствуют списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды которым даны права допускающего, производителя работ. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
4. Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
5. Не составлен перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
6. Не назначен распоряжением руководителя работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности. Нарушение п.1.4.4. ПТЭЭП
7. Не составлен перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала которым необходимо иметь соответствующую (II и выше) группу по электробезопасности. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
8. Отсутствует утверждённый руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Нарушение п.1.8.2. ПТЭЭП
9. Отсутствуют графики проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ППР) основного оборудования электроустановок. Нарушение п.1.6.3. ПТЭЭП
10. Не назначен работник ответственный за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261(далее ИПЗ и ИСЗ)

11. Отсутствуют записи в журнале учета и содержания средств защиты. Нарушение п.1.4.3., приложение №1 ИПП и ИСЗ.
- ✓ 12. Отсутствует перечень электрозащитных средств во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.1.2.3., п. 1.3.9. ИПП и ИСЗ.
- ✓ 13. Не назначен ответственный работник (имеющий группу III) для поддержания исправного состояния переносного электроинструмента. Нарушение п.3.5.10. ПТЭЭП
14. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств находящегося в эксплуатации основного электрооборудования. Нарушение п.2.7.15. ПТЭЭП
- ✓ 15. Отсутствует кабельный журнал. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
- ✓ 16. Отсутствует однолинейная схема первичных электрических соединений ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3. Нарушение п.1.8.9. ПТЭЭП
17. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок во всех ВРУ-0,4 кВ. Нарушение п.2.2.16. ПТЭЭП
18. Наличие посторонних предметов в ВРУ-0,4 кВ общежития №2. Нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП, п. 4.1.23 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204(далее ПУЭ)
19. Неудовлетворительное состояние контактов вводного рубильника распределительного щита ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
20. Отсутствует дверная ручка на двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
21. На двери помещения ВРУ-0,4 кВ общежития №3 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП
22. С внутренней стороны (на дверцах) ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не выполнены надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. Нарушение п.2.2.20. ПТЭЭП
23. Автоматические выключатели в помещении кухни общежития №2 не закрыты кожухами. Нарушение п.2.2.4. ПТЭЭП
24. Кабели, отходящие от ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1, №2, №3, №4, №5, столовой, общежития №1, №2, №3 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения и наименования линии (адрес). Нарушение п.2.4.5. ПТЭЭП
25. Не исправно освещение в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.12.16. ПТЭЭП
26. Не уплотнены места выхода кабелей в ВРУ-0,4 кВ столовой. Нарушение п.2.2.3. ПТЭЭП
27. Частично провален пол в помещении ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №1. Нарушение п.2.2.40. ПТЭЭП
28. Расстояние от панели ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса №4 до труб отопления не соответствует установленным нормам. Нарушение п. 7.1.28. ПУЭ

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.)

1. Протокол об административном правонарушении от 11.01.2016 № 1.

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. - ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: Букина Сергея Викторовича
так как Букин Сергей Викторович

своими действиями (бездействием) нарушил требования «Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13.01.03г. №6, зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.03г.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: -

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении были уведомлены надлежащим образом, а именно: определением (письмом от "11" января 2016 г.

Наличие ходатайств и отводов:

не поступало

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышесказанного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 29.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

признать Букина Сергея Викторовича

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере 2000 (Двух тысяч) рублей,
(прописью)

Реквизиты для оплаты штрафа

Счет № 40101810900000010002;

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранск;
ИНН 5260170268, КПП 526001001, БИК 048952001, ОКТМО 89701000;

Получатель: Управление Федерального казначейства по РМ (Волжско-Окское Управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору);

Назначение платежа: КБК 498 116 41000 01 6000 140 – «Денежные взыскания за нарушения законодательства об электроэнергетике, зачисляемые в местный бюджет»

УИН: 49813261601100000008

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копия документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: РМ, г.Саранск, ул. Полесжасва, 171 или по факсу 23-30-19 (для инспектора Ф.И.О.)
(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):
нет

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

"12 " января 2016 г.


(подпись)

С.В. Букин
(инициалы, фамилия)

проректор по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»
(должность)

Зам. начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Волжско-Окского управления Ростехнадзора
(должность лица, выписавшего постановление)

Селоков С.А.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

12.01.2016г.
(дата)

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно выписано (или его законному представителю):

"12 " января 2016 г.


(подпись)

С.В. Букин
(инициалы, фамилия)

проректор по АХР и строительству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
" " 201 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан " " 20 г. Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.